



BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YANGIN DOLAPLARI PERİYODİK KONTROL FORMU

Doküman No	İSG.FR.52
Sayfa No	1 / 1
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-- / -- / 20--
Düzenleme Tarihi	13/ 10 / 2021
Geçerlilik Tarihi	-- / -- / 20--

KONTROL EDİLEN UNSURLAR/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	
	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL	UYGUN	UYGUN DEĞİL
Dolap iç ve dış temizliği												
Dolap önünün açık olması												
Hortum Kontrolü (Hortum açılarak tazyikli su gelip gelmediğinin kontrolü)												
Hortum ucundaki ayar vanası kontrolü												
Hortum makarası kontrolü												
Su kaçağı kontrolü												
Vana, Kaplin, Kelepçe Kontrolü												
Dolap kilit kontrolü												
Yangın Hortumu Hasarsız mı?												
Yangın Hortumu Çekildiğinde Kolayca Geliyor mu?												
Vanalar Kolayca Açılıyor mu												
Kontrol Eden Teknisyen	Adı Soyadı:		Adı Soyadı:		Adı Soyadı:		Adı Soyadı:		Adı Soyadı:		Adı Soyadı:	
	İmzası:		İmzası:		İmzası:		İmzası:		İmzası:		İmzası:	

.....KATNOLU DOLAP

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	BİRİM SORUMLUSU	BİNA SORUMLUSU
.....
.....

- Form her altı ayda bir teknisyen tarafından kontrol edilir. Yılda bir kez bina sorumlusu tarafından onaylanır.