

	B.A.İ.B.Ü HAVALANDIRMA ASPİRATÖR YILLIK BAKIM KONTROL FORMU (Yeterliliğe sahip personel tarafından her yıl yapılır)	Doküman No	İSG.FR.73
		Sayfa No	
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-- / -- / 20--
		Düzenleme Tarihi	-- / -- / 2026

1. CİHAZ BİLGİLER

Markası		Kapasite		Bakım Periyodu	Yıllık
Modeli		Cihaz Kodu		Bakım Tarihi	/...../.....
Seri No:		Kullanım Yeri			

2. YAPILACAK KONTROLLER

1	Bakıma başlamadan aspiratör durdurulacak. (kontrol panosundan şarteli off konumuna al)				
2	Cihazları devreye almada ve devreden çıkartmada cihaz üzerinde yazılı işletme talimatlarına uyulacak.				
3	Kayış gerginliği kontrolü, kayış ayarı kasnak boşluk kontrolü, kayış kasnak uyum kontrolü ve motor dönüş yönü kontrolü yapılacak. Yılda bir kez kayış değiştirilecek.				
4	Damperlerin çalışması kontrol edilecek.				
5	Kapaklarda hava kaçağı kontrolü ve kapak kilitlerinin çalışması kontrol edilecek.				
6	Cihaz filtreli ise Kirlilik durumuna göre filtreler değiştirilecek/temizlenecek.				
7	Yağlanması gereken mekanik aksamalar yağlanacak.				
8	Aspiratöre bağlı Emiş menfezlerinin kontrolü ve temizliği yapılacak.				
9	Cihazın iç dış genel temizliği yapılacak.				
10	Tüm elektriksel bağlantılar ve elemanlar (kablola terminalleri, sigorta, şartel, kontaktör, röle, selenoid valfler vb.) kontrol edilecek. Motor sürücüsünde hata uyarısı var mı kontrol edilecek. (akım, gerilim, faz sırası, hız vb. hatalar)				
11	Cihazın çalışması sırasında alışılmadık gürültü, titreşim kontrolü yapılacak.				
NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.					
<table><tr><td>Motor Akımı R/S/T</td><td>Motor Voltajı R/S/T</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Motor Akımı R/S/T	Motor Voltajı R/S/T		
Motor Akımı R/S/T	Motor Voltajı R/S/T				

8. TEKNİK RAPOR

Bakımı Yapan Teknik Personel		Teknik Servis Sorumlusu	
Adı Soyadı, İmza		Adı Soyadı, İmza	