

	B.A.İ.B.Ü SUDEPOLARI BAKIM VE KONTROL FORMU (Yeterliliğe sahip personel tarafından altı ayda bir kez yenilenir)	Klima santralleri	İSG.FR.080
		Sayfa No	
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-- / -- / 20--
		Düzenleme Tarihi	-- / -- / 2026

YAPILACAK KONTROLLER		EVET	HAYIR
1	Bakımı yapan görevli maske, eldiven vb. kişisel koruyucu donanımlarını kullandı.		
2	İşlem sırasında gerekli çevresel koruyucu önlemler alındı.		
3	Depo suyu boşaltıldıktan sonra depo yüzeyine ve tabanına uygun temizlik maddesi uygulandı.		
4	Duvarlarda ve tabanda bulunan kirli tabakaların çözülmesi beklendi.		
5	Çözülen kirler bir fırça ile iyice ovularak tamamen yüzeyden ayrılması sağlanır.		
6	Yüksek basınçlı yıkama makinesi ile yüzeyler ve taban temizlendi.		
7	Depo su giriş vanaları ve şamandıraların çalışması kontrol edildi.		
8	Depo yüzeyinde ve tabanındaki kaplamalarda çatlama, kavlama, dökülme var mı kontrol edildi.		
9	Ultraviyole lambanın çalışıp çalışmadığı kontrol edildi.		
10	Depo içindeki galvaniz boruların kontrolleri yapıldı.		
11	Depo doldurularak klorlandı.		
12	Klor testi yapıp uygunsa su şebekeye verildi.		
DÜŞÜNCELER			
NOT	Bakımlar yangın ve içme suyu deposu için ayrı yapılır. Tespit edilen arızalar giderilir. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler düşünceler kısmına yazılır. Teknik servis amirine bilgi verilir. <u>Bakımlar mart, ağustos ve aralık aylarında yapılır.</u>		

Bakımı Yapan

Tarih : __ / __ / ____

Adı-Soyad / İmza :

Onaylayan

Tarih : __ / __ / ____

Adı-Soyad / İmza :